

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSC, obec: 468 49 Harrachov

K.ú., parcelní č.: Harrachov, 1028/248


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2140,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 109,7 (83 %)  
■ Elektřina - 22,9 (17 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	62 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Vytápění	28 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Chlazení	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Nucené větrání	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Miroslav Veselý dipl. tech.

Osvědčení č.: 1318

Kontakt: mira.vesely@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 384948.0

Vyhotoveno dne: 1.10.2021

Podpis: